



Начальнику ОЧС
Буландынского района
полковнику гражданской обороны
Солонец Р.Д.
От заведующей
КГУ « Начальная школа
с. Байсуат»
Ракецкой Т.В.

Информация

Об устранении нарушений №21 от 17.04.2023г.

Довожу до вашего сведения, что в предписании об устранении нарушений №21 от 17.04.2023г. на перечень выявленных нарушений была проведена следующая работа:

№	Перечень выявленных нарушений(пункты требований и наименование проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их исполнения	Отметка об устранении
1	П.1.» Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	значительное	С проведением с учащимися занятий по изучению мер пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара с учащимися начального образования. Проведение бесед по противопожарной тематике обеспечивать составление подтверждающих материалов (журналов, фото, план занятий) Основание ; п.200ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. Срок устранения 17.05.2023г.	Заведен журнал. Составлен план занятий
2	П.7. « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	Незначительное	Разработать текстовую часть плана эвакуации школы с обязательным содержанием Основание ; п.2 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. Срок устранения 18.05.2023г.	Разработана текстовая часть плана эвакуации
	П.11. « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	Незначительное	Осуществить не реже 1 раз в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. В произвольной форме Основание ; п.14 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. Срок устранения 15.06.2023г.	Заеден журнал практически х тренировок
	П.79 « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций	Грубое	Провести монтаж розеток на негорючем основании в коридоре возле входа в здание Основание ; п.79 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	Произведен монтаж розетки на негорючем

образования		Срок устранения 18.05.2023г.	основании
П.120 « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	Грубое	Приобрести проектно-сметную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию старого элеватора Основание ; п.70 ППБ РК № 55 от21.02.2022г. Срок устранения 01.08..2023г.	Подана заявка в ГУ» Отдел образования Буландынского района» 21.04.2023г
П.100 « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	Грубое	Обеспечить эксплуатацию котельных установок согласно требований государственных нормативов в области архитектуры , градостроительства и строительства предъявляемых к системе отопления , при установк печей заводского изготовления в помещениях . Основание ; п.117 ППБ РК № 55 от21.02.2022г. Срок устранения 10.08.2023г.	Планируется установка электро-котла Подана заявка в ГУ» Отдел образования Буландынского района 21.04.2023г
П.121 « Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования	Незначительное	Своевременно проводить обслуживание пожарной автоматической сигнализации согласно заключенного договора (ежемесячно) Основание ; п.п.2 п.64 ППБ РК № 55 от21.02.2022г. Срок устранения 01.08..2023г.	обслуживание пожарной автоматической сигнализации и проводится

08.08.2023г

Заведующая

школой :

Т.В.Ракецкая

