

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

«17» апреля 2023 года

Время: «10» час. «00» мин.

с. Байсуат

место составления акта

Наименование органа контроля и надзора: Отдел по ЧС Буландынского района Департамента по ЧС Акмолинской области МЧС РК;

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка: №3 от 16.02.2023 года;

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку: Главный специалист отдела по ЧС Буландынского района Департамента по ЧС Акмолинской области МЧС РК капитан гражданской защиты Бажаков Е.Е.


4. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения:

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
Школа Байсуат			
		1. Отсутствуют подтверждающие материалы по проведению с учащимися занятий по изучению мер пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. С учащимися начального образования проведение бесед по противопожарной тематике. Основание: п. 200 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.1 Проверочного листа приложение 14.	С проведением с учащимися занятий по изучению мер пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. С учащимися начального образования проведение бесед по противопожарной тематике обеспечивать составления подтверждающих материалов (журналы, фото, акты, план занятий). Основание: п. 200 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г,
		2. Отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения. Основание: 66 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.7 Проверочного листа приложение 3.	Завести журнал учета первичных средств пожаротушения. Основание: 66 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г.
		3. Отсутствует текстовая часть плана эвакуации школы. Основание: Приложение 2 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.8 Проверочного листа приложение 3.	Разработать текстовую часть плана эвакуации школы с обязательным содержанием: 1. организация системы оповещения людей о пожаре (кто принимает решение о необходимости эвакуации, зоны оповещения и способы оповещения, контингент оповещаемых); 2. количество лиц обслуживающего

		персонала, а также дополнительных сил, привлекаемых для эвакуации (порядок их сбора, места сбора, отправления по этажам и секторам, сигналы сбора); 3. эвакуационные маршруты (их протяженность и направление, ответственные за маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности обслуживающего персонала и дополнительных сил, участвующих в процессе эвакуации); 4. конечные пункты следования (порядок рассредоточения эвакуированных, оказание им при необходимости медицинской помощи). Основание: Приложение 2 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г
	4. Отсутствует журнал и акты проведения тренировок по безопасной эвакуации из здания школы. Основание: п. 14 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.11 Проверочного листа приложение 3.	Осуществлять не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г
	5. Допускается монтаж розеток на горючем основании в коридоре на входе здания школы. Основание: п. 79 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.72 Проверочного листа приложение 3.	Провести монтаж розеток на негорючем основании в коридоре возле входа в здания школы. Основание: п. 79 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г
	6. Допускается эксплуатация котельного помещения пристроенной вплотную к зданию школы. Основание: п. 117 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.100 Проверочного листа приложение 3.	Обеспечить эксплуатацию котельных установок согласно требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемых к системам отопления, при установке печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и административных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах. Основание: п. 117 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.100 Проверочного листа приложение 3.
	7. Не проводится обслуживание пожарной автоматики на территории школы согласно заключенного договора. Основание: п.п 2, п. 64 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г, п.120	Своевременно проводить обслуживание пожарной автоматики согласно заключенного договора (ежемесячно). Основание: п.п 2, п. 64 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г


	Проверочного приложение 3.	листа	
	Разработанный рабочий проект на автоматическую пожарную сигнализацию не соответствует не соответствует фактическому смонтированному оборудованию. Также в акте скрытых работ указано оборудование, не смонтированное в школе. Основание: 70 ППВ РК № 55, п.121 Проверочного листа приложение 3.		Приобрести проектно-сметную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию старого элеватора. Основание: 70 ППВ РК № 55, п. 121 Проверочного листа приложение 3.

5. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку:


подпись

Главный специалист ОЧС Буландынского района
старший лейтенант гражданской защиты Бажakov Е.Е.

6. Ознакомлен


подпись

